DTⅡ06A7224S

标记	文件号	修改内容	签名	日期









技术要求

1. 滚筒需进行静平衡检验，其精度等级为G40.
2. 轴承和轴承座油腔内应充以钙基润滑脂，轴承充油量为轴承空腔的2/3.轴承座油腔内应充满.
3. 装轴前应将筒体内部清理干净.
4. 滚筒面胶，底胶的物理性能应符合 GB10595—89中的要求.
5. 胶带上螺钉拧紧力矩为355N.m.
6. 探伤按GB10595—89规定.
7. 件2件8分别为游动，固定轴承座，安装时要求游动轴承座的轴承两侧有相等游隙.

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量(kg)		
8	DTⅡZ1122	轴承座	1	铸件	308.1	308.1	通用
7	Ⅱ06A7223.2	筒体	1	焊件	1485.2	1485.2	借用
6		底胶	1	橡胶	18.9	18.9	
5		面胶	1	橡胶	72	72	
4	Ⅱ06A7223S-1	轴	1	45	1144	1144	借用
3		胀套 Z(T)9-260X325	2	标件	24.8	49.6	
2	DTⅡZ1322	轴承座	1	铸件	387.4	387.4	通用
1	GB1096-79	键C45X320	2	45	2.784	5.57	

合同号				DTⅡ06A7224S	
设计	李旭鹏	工艺会审		传动滚筒	图样标记 重量kg 比例 S 3551
校对		批准	部领导		
审核	刘飞	图形输入		焊件	共1页 第1页
标准化审查		日期			

A1 | 图纸大样名 | 06A7224S